

SVGW
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr. 9703 - 3715

Antragsteller: Watts Industries Netherlands B.V., Kollergang 14, NL- 6961 LZ Eerbeek

vom: 19.02.1997

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Rückflussverhinderer
Bezeichnung: TK Ausführung IO
Typen: IO015, IO020, IO025, IO032, IO040, IO050

DN: 15...50 PN: 10 tmax= 90°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 124 (11/08), EN 13959 (2004)

Gültigkeit: 31.10.2017

Bemerkungen / Auflagen:

Das Geräuschverhalten ist an der fertigen Armatur zu bestimmen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN 45011
SCESp 028

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches


Geschäftsleitung



Zürich, 24.10.2012

Zertifizierungsstelle Wasser

Rubrik: Rückflussverhinderer

Bezeichnung: TK Ausführung IO

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
IO015	15	10	90	-			-	
IO020	20	10	90	-			-	
IO025	25	10	90	-			-	
IO032	32	10	90	-			-	
IO040	40	10	90	-			-	
IO050	50	10	90	-			-	